


М 1:500 по горизонтали
1:100 по вертикали

K 1H



Отметка лотка или низа трубы	179.89 179.89	180.03	180.38	181.48 181.88 181.86 181.36
Проектная отметка земли	181.39 181.39	181.27	181.35	181.58 182.25
Натурная отметка земли	181.39 181.39	181.27	181.35	181.58 182.25
Обозначение трубы и тип изоляции	2 трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80 SDR21 PN 6.3 Ø63х3.0 тип "С" с маркировкой "техническая" ГОСТ 18599-2001. Теплоизоляция скорлупами из ППУ толщ. 40мм			
Основание	естественное, песчаная подготовка толщ. 10см			
Длина \ Уклон	0.005	97.5	0.0126	87.0 \ 0.007
Расстояние	3.5	26.0	68.0	87.0
Номер колодца, точки, угла поворота	КНС-3 Уг.1	Уг.2	т.А	КГ-2 ⁴⁸

Примечание:
1. Под пересекаемыми проездами трубу заключить в футляр $\varnothing 150$ длиной на 1,0 м больше длины проезда

						Заказчик: СНТ "Березка" 60/13-НК			
						Московская область, Красногорский муниципальный район, городское поселение Нахадино, СНТ "Березка"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата				
						Наружные сети канализации	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Цыганов			08.13		РП	19	
						Профиль сети К1Н от КНС-3 до КГ-2	ООО "Контур -Плюс" Нахадино, 2013		
Разраб		Фатеева			08.13				